

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.04635
(номер сертификата соответствия)

ТР 1392140
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое Акционерное Общество «Режевской кабельный завод».** Адрес: 623750, Свердловская область, город Реж, переулок Пионерский, 37, Россия. ОГРН: 1046601761645. Телефон (343) 373-41-70, факс (343) 373-41-70. nev@rezhcable.ru
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое Акционерное Общество «Режевской кабельный завод».** Адрес: 23750, Свердловская область, город Реж, переулок Пионерский, 37, Россия. Телефон (343) 373-41-70, факс (343) 373-41-70. nev@rezhcable.ru
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **"ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные не распространяющие горение, с низким дымом, с медными жилами, с пластмассовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке кол-во жил от 3 и до 61, сечение жил от 0,75 мм² до 10 мм², на номинальное напряжение 0,66 кВ марок КВВГнг(A)-LS, КВВГЭнг(A)-LS, КВВГзнг(A)-LS, КВБШвнг(A)-LS, КВБШвзнг(A)-LS выпускаемые по ТУ 16.К07-012-2012. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) ГОСТ 31565-2012, ПРПП 16-ГОСТ ИЕС
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация) (категория А), ПД2 - ГОСТ ИЕС 61034-2-2011, ПТПМ1 по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 910 8

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний №М312-ТР от 29.05.2015. Испытательный центр АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН.12 от 16.10.2014г. выдан Федеральной службой по аккредитации. 2. Акт оценки состояния производства №6476 от 29.04.14г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт" ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.06.2015 по 01.06.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


Г.С. Габриэлян

И.И. Далбинш