Орган по сертификации продукции
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.11МЮ62

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
Барканова А.А.
подпись фамилия, инициалы

РЕШЕНИЕ
по заявке на проведение сертификации продукции
№ 20/03/0157 **от** 27.03.2020 г.

В результате рассмотрения заявки № 20/03/0157 от_27.03.2020 г._:
принятой от Заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод»
полное наименование заявителя (изготовитель, поставщик, продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)
Место нахождения: 623753, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, пер. Пионерский, 37, офис 2
Юридический адрес (включая наименование государства)

на проведение обязательной сертификации продукции:
См. приложение
полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции)

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

Тип объекта подтверждения соответствия: серийный выпуск
серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод»
полное наименование изготовителя
Место нахождения: 623753, Свердловская обл., Режевской район , г. Реж, пер. Пионерский, 37, офис 2
Юридический адрес (включая наименование государства)

и представленных заявителем документов:
Заявка, уставная документация, техническое описание
перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС
Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".
наименование и обозначение нормативно правовых актов и Технического(их) регламента(ов) ЕАЭС

По схеме: 1с

2. Сертификационные испытания заявленной продукции провести в следующей(их) аккредитованной(ых) испытательной(ых) лаборатории(ях):
-
Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС (протоколы исследований (испытаний) и измерений (в случаях. Предусмотренных схемой сертификации) с указанием номера, даты, наименования испытательной лаборатории (центра), регистрационного номера аттестата аккредитации).

3. Отбор образцов заявленной продукции для проведения сертификационных испытаний проводит:
-
наименование организации, проводящей отбор образцов

4. Испытания провести на соответствие требованиям стандартов:
-

5. Информация для заявителя:

По заявке принято отрицательное решение в связи со следующими замечаниями:

1. Продукция не подлежит сертификации согласно Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Эксперт органа по сертификации _____ (подпись) Векшин И.В. (фамилия, инициалы)

Приложение к Решению по Заявлению

№ 20/03/0157 от 27.03.2020 г.

Сведения о продукции

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8544 49 910 8	Кабели монтажные для систем промышленной автоматики Марки: КУМП-А, КУМП-Б, КУМП-К, КУМП-ИЭ, КУМП-ИЭБ, КУМП-ОЭ, КУМП-ОЭБ, КУМП-ИЭОЭ, КУМП-ИЭОЭБ, КУМП-ОЭК, КУМП-ИЭК, КУМП-ИЭОЭК с номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 мм2 до 16,0 мм2, с числом жил, пар, троек, четверок от 1 до 91, и их модификации: - нг(А) – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полимерного материала пониженной горючести, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, - нг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, - нг(А)-FRLS – с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимерного материала пониженной пожароопасности , с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкие, - нг(А)-HF с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов не содержащих галогенов, («HF» - HalogenFree), не распространяющих горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, -нг(А)-FRHF с изоляцией из керамообразующей кремненийорганической смеси или с комбинированной огнестойкой изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимерного компаунда, не содержащего галогенов, с оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов («FRHF» - Fire-resistanceHalogenFree), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий, - нг(А) – ХЛ с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полимерного материала пониженной горючести, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении, - нг(А)-LS-ХЛ – с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, в холодостойком исполнении, - нг(А)-FRLS – ХЛ с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимерного материала пониженной пожароопасности , с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкие в холодостойком исполнении. - нг(А)-HF – ХЛ с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов не содержащих галогенов, («HF» - HalogenFree), не распространяющих горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в холодостойком исполнении,

	-нг(А)-FRHF - ХЛ с изоляцией из керамообразующей кремненийорганической смеси или с комбинированной огнестойкой изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимерного компаунда, не содержащего галогенов, с оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов («FRHF» - Fire-resistanceHalogenFree), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий в холодостойком исполнении Конструктивные модификации: - с однопроволочными токопроводящими жилами добавляется индекс «ок», - с водоблокирующими элементами добавляется индекс «в», - с круглым поперечным сечением, подложкой и заполнителями добавляется индекс «з» (или «i», что обозначает использование в искробезопасных цепях), - в теплостойком исполнении добавляется индекс «тс», - в тропическом исполнении добавляется индекс «Т», - используется слюдосодержащая лента «с», - используется гофрированная ленточная броня «Бг», - с токопроводящими жилами из медных луженых проволок добавляется индекс «л»

Эксперт органа по сертификации _____ Векшин И.В.

подпись фамилия, инициалы