СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Регистрационный номер № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № С-ПЭ.120.ТУ.00085

Орган по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг»
119501, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Веерная, д. 2, этаж П, помещ. 1, ком. 4, рег. № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.120

Оборудование (техническое устройство, материал):
«Кабели монтажные для систем промышленной автоматики марки КУМП»
по ТУ 3581-028-73625593-2015 согласно приложению.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 910 8

Изготовитель (заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Адрес: 623753, Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, пер. Пионерский, д. 37, офис 2, ОГРН: 1176658075758

Соответствует требованиям: ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», приказ № 534 от 15 декабря 2020 года.

Основание выдачи сертификата:
Заключение экспертизы № 275-ТУ/07-22 от 18.07.2022 Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг» (лицензия № ДЭ-00-016450 от 20 февраля 2017 г.)

Условия применения и дополнительная информация:
Схема сертификации 1. Условия применения технических устройств указаны в Приложении к сертификату

Срок действия сертификата: до 21.08.2027

Дата выдачи: 22.08.2022

Настоящий сертификат соответствия имеет 1 приложение, являющееся его неотъемлемой частью, на 2-х листах.

Руководитель органа по сертификации — Подпись — **Гаркуша Г.С.** (инициалы, фамилия)

Эксперт — Подпись — **Погребнов А.А.** (инициалы, фамилия)

Приложение

к сертификату соответствия № С-ПЭ.120.ТУ.00085 от 22.08.2022

(без сертификата недействительно)

Перечень продукции

Кабели монтажные для систем промышленной автоматики
Марки: КУМП-А, КУМП-Б, КУМП-Бг, КУМП-К, КУМП-ИЭ, КУМП-ИЭБ, КУМП-ИЭБг, КУМП-ОЭ, КУМП-ОЭБ, КУМП-ОЭБг, КУМП-ИЭОЭ, КУМП-ИЭООЭБ, КУМП-ИЭООЭБг, КУМП-ОЭК, КУМП-ИЭК, КУМП-ИЭООК с номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 мм^2 до 16,0 мм^2, с числом жил, пар, троек, четверок от 1 до 91, и их модификации:

- нг(А) – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из полимерного материала пониженной горючести, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А;
- нг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А;
- нг(А)-FRLS – с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической смеси или с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимерного материала пониженной пожароопасности, с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением не распространяющего горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкие;
- нг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов не содержащих галогенов («HF» - Halogen Free), не распространяющих горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;
-нг(А)-FRHF – с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической смеси или с комбинированной огнестойкой изоляцией из слюдосодержащих лент и слоя полимерного компаунда, не содержащего галогенов, с оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов («FRHF» - Fire Resistance Halogen Free), не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.

Конструктивные модификации:

- с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции «Пс»;
- с однопроволочными токопроводящими жилами добавляется индекс «ок»;
- с круглым поперечным сечением, подложкой и заполнителями добавляется индекс «з» (или «i», что обозначает использование в искробезопасных цепях);
- в холодостойком исполнении «ХЛ»;
- в теплостойком исполнении добавляется индекс «тс»;
- в тропическом исполнении добавляется индекс «Т»;
- используется слюдосодержащая лента «с»;
- используется гофрированная ленточная броня «Бг»;
- с токопроводящими жилами из медных луженых проволок добавляется индекс «л».

Руководитель органа по сертификации _____ **Гаркуша Г.С.**
Подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ **Погребнов А.А.**
Подпись инициалы, фамилия

Приложение

к сертификату соответствия № С-ПЭ.120.ТУ.00085 от 20.07.2022
(без сертификата недействительно)

Условия применения технических устройств на опасных производственных объектах

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Изготовление, монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Изготовитель (заявитель):
Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Адрес: 623753, Свердловская обл., Режевской р-н, г. Реж, пер. Пионерский, д. 37, офис 2, ОГРН: 1176658075758

Руководитель органа по сертификации — Подпись — **Гаркуша Г.С.** (инициалы, фамилия)

Эксперт — Подпись — **Погребнов А.А.** (инициалы, фамилия)