# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»),
Место нахождения: 623753, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН, ГОРОД РЕЖ, ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 37, ОФИС 2. ОГРН 1176658075758, ИНН 6677010893, Телефон: +73433734170, E-mail: rezhcable@rezhcable.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»),
Место нахождения: 623753, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, РЕЖЕВСКОЙ РАЙОН, ГОРОД РЕЖ, ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ, ДОМ 37, ОФИС 2.
Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, Россия, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, литеры А2, А3, А4, А5, А6, Е. ОГРН 1176658075758, ИНН 6677010893

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Кабели монтажные, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 до 16,0 мм$^2$, на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, марок согласно Приложению №1 на 5 листах, выпускаемые по ТУ 3581-028-73625593-2015 «КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.191

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний: № ППБ-453/03-2022 от 29.03.2022 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90); акта анализа состояния производства № 515-СС/01-2022, выданного 24.01.2022 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Условия хранения: группа ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 15 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, с отсрочкой не более 6 месяцев с момента отгрузки. Срок службы – не менее 30 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 29.03.2022 по 28.03.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1
# К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22**

**На продукцию, подлежащей обязательной сертификации**

| Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|---|
| 27.32.13.191 | 8544 49 910 8 | Кабели монтажные, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 до 16,0 мм$^2$, на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные: | ТУ 3581-028-73625593-2015 «КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ» |
| | | - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: КУМП-Анг(А), КУМП-Кнг(А), КУМП-Бнг(А), КУМП-Бгнг(А), КУМП-ИЭнг(А), КУМП-ИЭКнг(А), КУМП-ИЭБнг(А), КУМП-ИЭБгнг(А), КУМП-ОЭнг(А), КУМП-ОЭКнг(А), КУМП-ОЭБнг(А), КУМП-ОЭБгнг(А), КУМП-ИЭОЭнг(А), КУМП-ИЭОЭКнг(А), КУМП-ИЭОЭБнг(А), КУМП-ИЭОЭБгнг(А);<br>- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Анг(А)-LS, КУМП-Кнг(А)-LS, КУМП-Бнг(А)-LS, КУМП-Бгнг(А)-LS, КУМП-ИЭнг(А)-LS, КУМП-ИЭКнг(А)-LS, КУМП-ИЭБнг(А)-LS, КУМП-ИЭБгнг(А)-LS, КУМП-ОЭнг(А)-LS, КУМП-ОЭКнг(А)-LS, КУМП-ОЭБнг(А)-LS, КУМП-ОЭБгнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭБгнг(А)-LS;<br>- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Анг(А)-HF, КУМП-Кнг(А)-HF, КУМП-Бнг(А)-HF, КУМП-Бгнг(А)-HF, КУМП-ИЭнг(А)-HF, КУМП-ИЭКнг(А)-HF, КУМП-ИЭБнг(А)-HF, КУМП-ИЭБгнг(А)-HF, КУМП-ОЭнг(А)-HF, КУМП-ОЭКнг(А)-HF, КУМП-ОЭБнг(А)-HF, КУМП-ОЭБгнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭБгнг(А)-HF; | |

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1
# К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22**

**На продукцию, подлежащей обязательной сертификации**

| Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|---|
| 27.32.13.191 | 8544 49 910 8 | Кабели монтажные, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 до 16,0 мм², на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные: | ТУ 3581-028-73625593-2015 «КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ» |
| | | - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической смеси, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Анг(А)-FRLS, КУМП-Кнг(А)-FRLS, КУМП-Бнг(А)-FRLS, КУМП-Бгнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭКнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭБнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭБгнг(А)-FRLS, КУМП-ОЭнг(А)-FRLS, КУМП-ОЭКнг(А)-FRLS, КУМП-ОЭБнг(А)-FRLS, КУМП-ОЭБгнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭБгнг(А)-FRLS;<br>- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической смеси, не содержащей галогенов, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Анг(А)-FRHF, КУМП-Кнг(А)-FRHF, КУМП-Бнг(А)-FRHF, КУМП-Бгнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭКнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭБнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭБгнг(А)-FRHF, КУМП-ОЭнг(А)-FRHF, КУМП-ОЭКнг(А)-FRHF, КУМП-ОЭБнг(А)-FRHF, КУМП-ОЭБгнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭБгнг(А)-FRHF; | |

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1
# К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22**

**На продукцию, подлежащей обязательной сертификации**

| Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|---|
| 27.32.13.191 | 8544 49 910 8 | Кабели монтажные, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 до 16,0 мм², на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные:<br>- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Аснг(А)-FRLS, КУМП-Кснг(А)-FRLS, КУМП-Бснг(А)-FRLS, КУМП-Бгснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭБгснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭБгснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭБгснг(А)-FRLS;<br>- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и безгалогенового компаунда, не содержащего галогенов, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Аснг(А)-FRHF, КУМП-Кснг(А)-FRHF, КУМП-Бснг(А)-FRHF, КУМП-Бгснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭБгснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭБгснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭБгснг(А)-FRHF;<br>- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции пониженной горючести, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: КУМП-ПсАнг(А), КУМП-ПсКнг(А), КУМП-ПсБнг(А), КУМП-ПсБгнг(А), КУМП-ПсИЭнг(А), КУМП-ПсИЭКнг(А), КУМП-ПсИЭБнг(А), КУМП-ПсИЭБгнг(А), КУМП-ПсОЭнг(А), КУМП-ПсОЭКнг(А), КУМП-ПсОЭБнг(А), КУМП-ПсОЭБгнг(А), КУМП-ПсИЭОЭнг(А), КУМП-ПсИЭОЭКнг(А), КУМП-ПсИЭОЭБнг(А), КУМП-ПсИЭОЭБгнг(А); | ТУ 3581-028-73625593-2015 «КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ» |

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

_____ (подпись) Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

_____ (подпись) Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1
# К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22**

**На продукцию, подлежащей обязательной сертификации**

| Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|---|
| 27.32.13.191 | 8544 49 910 8 | Кабели монтажные, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 до 16,0 мм², на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные:<br>- не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАнг(А)-LS, КУМП-ПсКнг(А)-LS, КУМП-ПсБнг(А)-LS, КУМП-ПсБгнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭКнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭБнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭБгнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭКнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭБнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭБгнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭКнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭБнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭБгнг(А)-LS;<br>- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАнг(А)-HF, КУМП-ПсКнг(А)-HF, КУМП-ПсБнг(А)-HF, КУМП-ПсБгнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭКнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭБнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭБгнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭКнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭБнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭБгнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭКнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭБнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭБгнг(А)-HF;<br>- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАснг(А)-FRLS, КУМП-ПсКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсБгснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭБгснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭБгснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭБгснг(А)-FRLS; | ТУ 3581-028-73625593-2015 «КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ» |

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №1
# К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22**

**На продукцию, подлежащей обязательной сертификации**

| Код ОКПД2 | Код ТН ВЭД | Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---|---|---|---|
| 27.32.13.191 | 8544 49 910 8 | Кабели монтажные, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,20 до 16,0 мм$^2$, на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные: | ТУ 3581-028-73625593-2015 «КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ» |
| | | - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и сшиваемой полиолефиновой композиции, не содержащей галогенов, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАснг(А)-FRHF, КУМП-ПсКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсБгснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭБгснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭБгснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭБгснг(А)-FRHF. | |
| | | Конструктивные модификации:<br>- с изоляцией жил из сшиваемой полиолефиновой композиции добавляется «Пс»,<br>- с однопроволочными токопроводящими жилами добавляется индекс «ок»,<br>- с токопроводящими жилами из медных луженых проволок добавляется индекс «л»,<br>- с водоблокирующими нитями добавляется индекс «в»,<br>- с круглым поперечным сечением, с экструдированным заполнителем, наложенным с заполнением пустот сердечника кабеля, добавляется «з»,<br>- с поясной изоляцией под экраном добавляется индекс «п»,<br>- в холодостойком исполнении, вне зависимости от индекса пожарной безопасности, добавляется индекс «ХЛ»,<br>- в теплостойком исполнении добавляется индекс «тс»,<br>- в тропическом исполнении добавляется индекс «Т»,<br>- используется слюдосодержащая лента «с»,<br>- с гофрированной герметичной ленточной броней «Бг». | |

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

**№ RU C-RU.ПБ74.В.00359/22**

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

**На стандарты и иные документы, примененные при сертификации**

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов) | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов) |
|---|---|---|
| ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 для кабелей всех исполнений |
| ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-LS, нг(А)-FRLS |
| ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-HF, нг(А)-FRHF |
| ГОСТ 31565-2012 пункт 5.8 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности | Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) – 1 (не менее 180 минут) в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60331-21-2011, для кабелей в исполнении нг(А)-FRLS, нг(А)-FRHF |

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Федорова Наталия Александровна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудитор) — (подпись) — Савоськин Александр Владимирович (фамилия, имя, отчество)