ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01363/25

Серия RU № 0550225

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141402, РОССИЯ, Московская обл., Химки Г.О., г. Химки, ул. Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Адрес места осуществления деятельности: 141402, РОССИЯ, Московская область, город Химки, улица Энгельса, д. 7/15, этаж 2, помещ. 30. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, стр. 37, офис 2. ОГРН: 1176658075758. Телефон: +7 3433734170; E-mail: info@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица): 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, стр. 37, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, стр. 37.

ПРОДУКЦИЯ Кабели монтажные, для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,35 до 10 кв.мм, на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные, марок согласно Приложениям, бланки Серия RU № 1050147, Серия RU № 1050148, Серия RU № 1050149. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3581-028-73625593-2015 «Кабели монтажные для систем промышленной автоматики. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 от 26.02.2025г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19); протокол испытаний № 3С/КП/2025 от 29.01.2025г. Испытательная лаборатория ООО «ФаерЛаб» (рег. № RA.RU.21ОК80); акт о результатах анализа состояния производства № АА-2/2025 от 13.01.2025г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015); эксперт-аудитор Аминев Руслан Юнирович; схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы кабелей, условия хранения продукции, Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, информация о распространении сертификата с даты изготовления отобранных образцов – Приложение бланк Серия RU № 1050150.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.02.2025 **ПО** 27.02.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01363/25

Серия RU № 1050147

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	Кабели монтажные, для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа электрических устройств, с токопроводящими жилами из медных проволок, номинальным сечением токопроводящих жил от 0,35 до 10 кв.мм, на номинальное переменное напряжение до 660 В или постоянное напряжение до 1000 В, экранированные и не экранированные, бронированные и не бронированные: - с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке марок: КУМП-А, КУМП-К, КУМП-Б, КУМП-ИЭ, КУМП-ИЭК, КУМП-ИЭБ, КУМП-ОЭ, КУМП-ОЭК, КУМП-ОЭБ, КУМП-ИЭОЭ, КУМП-ИЭОЭК, КУМП-ИЭОЭБ; - с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке марок: КУМП-ПсА, КУМП-ПсК, КУМП-ПсБ, КУМП-ПсИЭ, КУМП-ПсИЭК, КУМП-ПсИЭБ, КУМП-ПсОЭ, КУМП-ПсОЭК, КУМП-ПсОЭБ, КУМП-ПсИЭОЭ, КУМП-ПсИЭОЭК, КУМП-ПсИЭОЭБ; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: КУМП-Анг(А), КУМП-Кнг(А), КУМП-Бнг(А), КУМП-ИЭнг(А), КУМП-ИЭКнг(А), КУМП-ИЭБнг(А), КУМП-ОЭнг(А), КУМП-ОЭКнг(А), КУМП-ОЭБнг(А), КУМП-ИЭОЭнг(А), КУМП-ИЭОЭКнг(А), КУМП-ИЭОЭБнг(А); - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Анг(А)-LS, КУМП-Кнг(А)-LS, КУМП-Бнг(А)-LS, КУМП-ИЭнг(А)-LS, КУМП-ИЭКнг(А)-LS, КУМП-ИЭБнг(А)-LS, КУМП-ОЭнг(А)-LS, КУМП-ОЭКнг(А)-LS, КУМП-ОЭБнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-LS, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-LS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Анг(А)-HF, КУМП-Кнг(А)-HF, КУМП-Бнг(А)-HF, КУМП-ИЭнг(А)-HF, КУМП-ИЭКнг(А)-HF, КУМП-ИЭБнг(А)-HF, КУМП-ОЭнг(А)-HF, КУМП-ОЭКнг(А)-HF, КУМП-ОЭБнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-HF, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-HF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Аснг(А)-FRLS, КУМП-Кснг(А)-FRLS, КУМП-Бснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ОЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ИЭОЭБснг(А)-FRLS;	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3581-028-73625593-2015 «Кабели монтажные для систем промышленной автоматики. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01363/25

Серия RU № 1050148

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и безгалогенового компаунда, не содержащего галогенов, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-Аснг(А)-FRHF, КУМП-Кснг(А)-FRHF, КУМП-Бснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ОЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ИЭОЭБснг(А)-FRHF; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: КУМП-ПсАнг(А), КУМП-ПсКнг(А), КУМП-ПсБнг(А), КУМП-ПсБнг(А), КУМП-ПсИЭнг(А), КУМП-ПсИЭКнг(А), КУМП-ПсИЭБнг(А), КУМП-ПсОЭнг(А), КУМП-ПсОЭКнг(А), КУМП-ПсОЭБнг(А), КУМП-ПсИЭОЭнг(А), КУМП-ПсИЭОЭКнг(А), КУМП-ПсИЭОЭБнг(А); - не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАнг(А)-LS, КУМП-ПсКнг(А)-LS, КУМП-ПсБнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭКнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭБнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭКнг(А)-LS, КУМП-ПсОЭБнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭКнг(А)-LS, КУМП-ПсИЭОЭБнг(А)-LS; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАнг(А)-HF, КУМП-ПсКнг(А)-HF, КУМП-ПсБнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭКнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭБнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭКнг(А)-HF, КУМП-ПсОЭБнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭКнг(А)-HF, КУМП-ПсИЭОЭБнг(А)-HF; - огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАснг(А)-FRLS, КУМП-ПсКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсОЭБснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭКснг(А)-FRLS, КУМП-ПсИЭОЭБснг(А)-FRLS;	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3581-028-73625593-2015 «Кабели монтажные для систем промышленной автоматики. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дружинин Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01363/25

Серия RU № 1050149

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и сшиваемой полиолефиновой композиции, в оболочке из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, пониженной пожароопасности, марок: КУМП-ПсАснг(А)-FRHF, КУМП-ПсКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсОЭБснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭКснг(А)-FRHF, КУМП-ПсИЭОЭБснг(А)-FRHF; - не распространяют горение при групповой прокладке, с низким дымо-газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, марок: КУМП-Анг(А)-LSLTx, КУМП-Кнг(А)-LSLTx, КУМП-Бнг(А)-LSLTx, КУМП-ИЭнг(А)-LSLTx, КУМП-ИЭКнг(А)-LSLTx, КУМП-ИЭБнг(А)-LSLTx, КУМП-ОЭнг(А)-LSLTx, КУМП-ОЭКнг(А)-LSLTx, КУМП-ОЭБнг(А)-LSLTx, КУМП-ИЭОЭнг(А)-LSLTx, КУМП-ИЭОЭКнг(А)-LSLTx, КУМП-ИЭОЭБнг(А)-LSLTx; - огнестойкие низкотоксичные кабели с комбинированной изоляцией из слюдосодержащих лент и поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности и низкой токсичности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: КУМП-Аснг(А)-FRLSLTx, КУМП-Кснг(А)-FRLSLTx, КУМП-Бснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ИЭснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ИЭКснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ИЭБснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ОЭснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ОЭКснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ОЭБснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ИЭОЭснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ИЭОЭКснг(А)-FRLSLTx, КУМП-ИЭОЭБснг(А)-FRLSLTx. Конструктивные модификации: - с изоляцией жил из сшиваемой полиолефиновой композиции добавляется «Пс», - с однопроволочными токопроводящими жилами добавляется индекс «ок», - с токопроводящими жилами из медных луженых проволок добавляется индекс «л», - в холодостойком исполнении, вне зависимости от индекса пожарной безопасности, добавляется индекс «ХЛ», - используется слюдосодержащая лента «с», - с разделительным слоем (подложкой), полученным методом экструзии и любыми негигроскопичными заполнителями, обеспечивающим продольную герметичность кабеля, с круглым поперечным сечением кабеля для использования во взрывоопасных зонах (з); - с разделительным слоем (подложкой), полученным методом экструзии и любыми негигроскопичными заполнителями, обеспечивающим продольную герметичность кабеля, с круглым поперечным сечением кабеля для использования во взрывоопасных зонах с уровнем взрывозащиты «Искробезопасная цепь» [(i)].	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с ТУ 3581-028-73625593-2015 «Кабели монтажные для систем промышленной автоматики. Технические условия».

Срок службы – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях. Срок службы исчисляется с даты ввода в эксплуатацию кабеля, но не позднее шести месяцев с даты изготовления. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 3, вид климатического исполнения УХЛ, ХЛ категории размещения 1-5. Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее шести месяцев с даты изготовления. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов, прошедших испытания – даты изготовления 28.11.2024г., 29.11.2024г., 01.12.2024г., 28.12.2024г.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дружинин Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01363/25

Серия RU № 1050150

Сведения о международных, региональных (межгосударственных), национальных (государственных) стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Наименование международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта	Подтверждение требованиям международного, регионального (межгосударственного), национального (государственного) стандарта
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 для марок кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке; пункт 5.3 - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке - ПРГП1б категория А для марок кабелей с индексом нг(А); пункт 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2 для марок кабелей с индексом LS; пункт 5.5 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 для марок кабелей с индексом HF; пункт 5.6 - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 для марок кабелей с индексами LS, HF; пункт 5.7 - Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1 для марок кабелей с индексом HF; пункт 5.8 – пределе огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени – ПО1 для кабелей марок с индексом «FR»; пункт 5.9 - Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ1 для марок кабелей с индексом LTx.
ГОСТ 18404.0-78	Кабели управления. Общие технические условия.	Разделы 5 - 7, пункты 2.2.1 (первый абзац), 2.2.3, 2.2.5, 2.2.7, 2.2.8 (первое предложение), 2.2.9, 2.2.12, 2.2.16, 2.2.17, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.5.1 табл. 5 (пункты 9, 10, 11), 2.7.2.
ГОСТ 31996-2012	Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.	пункты 5.2.3, 5.2.5.1 табл. 11 (пункты 1 - 7), 5.2.5.2 табл. 12 (пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7), 5.2.5.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.5, 6.3.6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Дмитрий Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.