НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316.Н.00011** 032822

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод». Адрес: 623753, Россия, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2. Телефон: +73433734170, адрес электронной почты: rezhcable@rezhcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод». Адрес: 623753, Россия, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2. Телефон: +73433734170, адрес электронной почты: rezhcable@rezhcable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС ООО «КВАНТУМ». Адрес: 115280, Россия, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон: 84952300155, факс: 84952300155, Адрес электронной почты: Sert@GLAVROSSERT.RU. ОГРН: 1207700252429. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., выдано Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Кабели многожильные термоэлектродные с однопроволочными и многопроволочными токопроводящими жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, не распространяющие горение при одиночной прокладке, марок: КМТВ, КМТВЭВ, КМТВ-ХЛ, КМТВЭВ-ХЛ, КМТГВ, КМТГВЭВ, КМТГВ-ХЛ, КМТГВЭВ-ХЛ; не распространяющие горение при групповой прокладке, марок: КМТВнг(А), КМТВЭВнг(А), КМТВнг(А)-ХЛ, КМТВЭВнг(А)-ХЛ, КМТГВнг(А), КМТГВЭВнг(А), КМТГВнг(А)-ХЛ, КМТГВЭВнг(А)-ХЛ; не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением, марок: КМТВнг(А)-LS, КМТВЭВнг(А)-LS, КМТГВнг(А)-LS, КМТГВЭВнг(А)-LS; с количеством жил от 2 до 28, сечением от 0,75 до 2,5 мм^2, напряжением до 660 В, выпускаемые по ТУ 3567-022-73625593-2015 «Кабели многожильные термоэлектродные с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.32.13.140

код ТН ВЭД России 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация): ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», п. 5.2, 5.3, 5.4. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 007001).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0001/07-2021 от 01.07.2021 г., ИЛ ООО «КВАНТУМ», рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316 от 10.06.2021 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции): Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ISO 9001:2015, № 44 100 130342 от 16.04.2019 г. до 15.04.2022 г., выдан ОС «TUV NORD CERT GmbH»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2021 по 13.07.2026

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Рожнова**

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **С.А. Малыхин**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.316.Н.00011** 007001

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 1

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности кабельных изделий, марок: КМТВ, КМТВЭВ, КМТВ-ХЛ, КМТВЭВ-ХЛ, КМТГВ, КМТГВЭВ, КМТГВ-ХЛ, КМТГВЭВ-ХЛ – О1.8.2.5.4.
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов.	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 по ГОСТ 31565-2012.
		Класс пожарной опасности кабельных изделий, марок: КМТВнг(А), КМТВЭВнг(А), КМТВнг(А)-ХЛ, КМТВЭВнг(А)-ХЛ, КМТГВнг(А), КМТГВЭВнг(А), КМТГВнг(А)-ХЛ, КМТГВЭВнг(А)-ХЛ - П1б.8.2.5.4.
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б по ГОСТ 31565-2012.
		Класс пожарной опасности кабельных изделий, марок: КМТВнг(А)-LS, КМТВЭВнг(А)-LS, КМТГВнг(А)-LS, КМТГВЭВнг(А)-LS - П1б.8.2.5.2.
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) — **А.В. Рожнова**

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) — **С.А. Малыхин**

(подпись, инициалы, фамилия)