ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00130/25

Серия RU № 0581124

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Россия, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 25А, помещение 1, комната №26. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016. Номер телефона: +7 (495) 274-01-01. Адрес электронной почты: info@serconsrus.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 623753, Россия, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, строение 37, офис 2
Основной государственный регистрационный номер 1176658075758.
Телефон: +73433734170 Адрес электронной почты: info@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Место нахождения (адрес юридического лица): 623753, Россия, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, строение 37, офис 2
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, Россия, Свердловская область, Режевский район, город Реж, переулок Пионерский, строение 37

ПРОДУКЦИЯ Кабели термоэлектродные, в том числе гибкие, с токопроводящими жилами из медноникелевых сплавов, количеством жил от 2 до 36 включительно, сечением жил от 0,75 до 2,5 мм² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, в том числе экранированные, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при номинальном напряжением 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, марок: КМТВнг(А)-FRLS, КМТВЭВнг(А)-FRLS, КМТГВнг(А)-FRLS, КМТГВЭВнг(А)-FRLS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-015-73625593-2014 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия»; ТУ 27.32.13-045-19083750-2022 «Провода и кабели термоэлектродные многожильные с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НМ93-189/07-2025 от 03.07.2025 года, выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93).
Протоколов испытаний №№ 614УТ, 615УТ от 08.07.2025 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05).
Акта о результатах анализа состояния производства №09.04.2025-1СЕРК от 14.04.2025, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД38), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Шанина Арина Игоревна
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты и документы, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Статьи 4 и 5), ТУ 3500-015-73625593-2014 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия». Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 01.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2025 **ПО** 22.07.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Перцева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дорунова Елизавета Владимировна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.