СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»).
Адрес юридического лица (место нахождения): 623753, Россия, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2.
ОГРН 1176658075758, ИНН 6677010893, телефон: +73433734170, адрес электронной почты: info@rezhcable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»).
Адрес юридического лица (место нахождения): 623753, Россия, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2.
ОГРН 1176658075758, ИНН 6677010893.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3) уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм^2, на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных материалов, марок согласно Приложению №1 на 9 листах, выпускаемые в соответствии с ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.147

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1450/11-2022 от 21.11.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/27-09/22 от 02.11.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе.
Условия хранения согласно ОЖ4 ГОСТ 15150. Срок службы кабелей при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленным настоящими техническими условиями – 30 лет. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабеля. Гарантийный срок эксплуатации – три года. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.11.2022 по 22.11.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм², на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, марок: РУТЕК ВВ, РУТЕК ВВБ, РУТЕК ВВК, РУТЕК ВВС, РУТЕК э ВВ, РУТЕК э ВВБ, РУТЕК э ВВК, РУТЕК э ВВС, РУТЕК Э ВВ, РУТЕК Э ВВБ, РУТЕК Э ВВК, РУТЕК Э ВВС, РУТЕК эЭ ВВ, РУТЕК эЭ ВВБ, РУТЕК эЭ ВВК, РУТЕК эЭ ВВС;	
		- не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в холодостойком исполнении, марок: РУТЕК ВхлВхл, РУТЕК ВхлВхлБ, РУТЕК ВхлВхлК, РУТЕК ВхлВхлС, РУТЕК э ВхлВхл, РУТЕК э ВхлВхлБ, РУТЕК э ВхлВхлК, РУТЕК э ВхлВхлС, РУТЕК Э ВхлВхл, РУТЕК Э ВхлВхлБ, РУТЕК Э ВхлВхлК, РУТЕК Э ВхлВхлС, РУТЕК эЭ ВхлВхл, РУТЕК эЭ ВхлВхлБ, РУТЕК эЭ ВхлВхлК, РУТЕК эЭ ВхлВхлС;	
		- не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката в теплостойком исполнении, марок: РУТЕК ВтВт, РУТЕК ВтВтБ, РУТЕК ВтВтК, РУТЕК ВтВтС, РУТЕК э ВтВт, РУТЕК э ВтВтБ, РУТЕК э ВтВтК, РУТЕК э ВтВтС, РУТЕК Э ВтВт, РУТЕК Э ВтВтБ, РУТЕК Э ВтВтК, РУТЕК Э ВтВтС, РУТЕК эЭ ВтВт, РУТЕК эЭ ВтВтБ, РУТЕК эЭ ВтВтК, РУТЕК эЭ ВтВтС;	
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, марок: РУТЕК нг(А) ВВ, РУТЕК нг(А) ВВБ, РУТЕК нг(А) ВВК, РУТЕК нг(А) ВВС, РУТЕК нг(А) э ВВ, РУТЕК нг(А) э ВВБ, РУТЕК нг(А) э ВВК, РУТЕК нг(А) э ВВС, РУТЕК нг(А) Э ВВ, РУТЕК нг(А) Э ВВБ, РУТЕК нг(А) Э ВВК, РУТЕК нг(А) Э ВВС, РУТЕК нг(А) эЭ ВВ, РУТЕК нг(А) эЭ ВВБ, РУТЕК нг(А) эЭ ВВК, РУТЕК нг(А) эЭ ВВС;	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм^2, на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в холодостойком исполнении, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести в холодостойком исполнении, марок: РУТЕК нг(А)-ХЛ ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-ХЛ ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-ХЛ ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-ХЛ ВхлВхлС, РУТЕК нг(А)-ХЛ э ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-ХЛ э ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-ХЛ э ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-ХЛ э ВхлВхлС, РУТЕК нг(А)-ХЛ Э ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-ХЛ Э ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-ХЛ Э ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-ХЛ Э ВхлВхлС, РУТЕК нг(А)-ХЛ эЭ ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-ХЛ эЭ ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-ХЛ эЭ ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-ХЛ эЭ ВхлВхлС;	
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в теплостойком исполнении, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести в теплостойком исполнении, марок: РУТЕК нг(А) ВтВт, РУТЕК нг(А) ВтВтБ, РУТЕК нг(А) ВтВтК, РУТЕК нг(А) ВтВтС, РУТЕК нг(А) э ВтВт, РУТЕК нг(А) э ВтВтБ, РУТЕК нг(А) э ВтВтК, РУТЕК нг(А) э ВтВтС, РУТЕК нг(А) Э ВтВт, РУТЕК нг(А) Э ВтВтБ, РУТЕК нг(А) Э ВтВтК, РУТЕК нг(А) Э ВтВтС, РУТЕК нг(А) эЭ ВтВт, РУТЕК нг(А) эЭ ВтВтБ, РУТЕК нг(А) эЭ ВтВтК, РУТЕК нг(А) эЭ ВтВтС;	
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: РУТЕК нг(А)-LS ВВ, РУТЕК нг(А)-LS ВВБ, РУТЕК нг(А)-LS ВВК, РУТЕК нг(А)-LS ВВС, РУТЕК нг(А)-LS э ВВ, РУТЕК нг(А)-LS э ВВБ, РУТЕК нг(А)-LS э ВВК, РУТЕК нг(А)-LS э ВВС, РУТЕК нг(А)-LS Э ВВ, РУТЕК нг(А)-LS Э ВВБ, РУТЕК нг(А)-LS Э ВВК, РУТЕК нг(А)-LS Э ВВС, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВВ, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВВБ, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВВК, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВВС;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П. ОС "ПСК"

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм², на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением в холодостойком исполнении, марок: РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ ВхлВхлС, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ э ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ э ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ э ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ э ВхлВхлС, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ Э ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ Э ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ Э ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ Э ВхлВхлС, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ эЭ ВхлВхл, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ эЭ ВхлВхлБ, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ эЭ ВхлВхлК, РУТЕК нг(А)-LS-ХЛ эЭ ВхлВхлС;	
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением в теплостойком исполнении, марок: РУТЕК нг(А)-LS ВтВт, РУТЕК нг(А)-LS ВтВтБ, РУТЕК нг(А)-LS ВтВтК, РУТЕК нг(А)-LS ВтВтС, РУТЕК нг(А)-LS э ВтВт, РУТЕК нг(А)-LS э ВтВтБ, РУТЕК нг(А)-LS э ВтВтК, РУТЕК нг(А)-LS э ВтВтС, РУТЕК нг(А)-LS Э ВтВт, РУТЕК нг(А)-LS Э ВтВтБ, РУТЕК нг(А)-LS Э ВтВтК, РУТЕК нг(А)-LS Э ВтВтС, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВтВт, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВтВтБ, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВтВтК, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ВтВтС;	
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: РУТЕК нг(А)-LS ПсВ, РУТЕК нг(А)-LS ПсВБ, РУТЕК нг(А)-LS ПсВК, РУТЕК нг(А)-LS ПсВС, РУТЕК нг(А)-LS э ПсВ, РУТЕК нг(А)-LS э ПсВБ, РУТЕК нг(А)-LS э ПсВК, РУТЕК нг(А)-LS э ПсВС, РУТЕК нг(А)-LS Э ПсВ, РУТЕК нг(А)-LS Э ПсВБ, РУТЕК нг(А)-LS Э ПсВК, РУТЕК нг(А)-LS Э ПсВС, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ПсВ, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ПсВБ, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ПсВК, РУТЕК нг(А)-LS эЭ ПсВС;	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм^2, на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией, состоящей из слоев обмотки слюдосодержащей ленты и слоя поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: РУТЕК снг(А)-FRLS ВВ, РУТЕК снг(А)-FRLS ВВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS ВВК, РУТЕК снг(А)-FRLS ВВС, РУТЕК снг(А)-FRLS э ВВ, РУТЕК снг(А)-FRLS э ВВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS э ВВК, РУТЕК снг(А)-FRLS э ВВС, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ВВ, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ВВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ВВК, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ВВС, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ВВ, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ВВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ВВК, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ВВС;	
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией, состоящей из слоев обмотки слюдосодержащей ленты и слоя поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением в холодостойком исполнении, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением в холодостойком исполнении, марок: РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ ВхлВхл, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ ВхлВхлБ, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ ВхлВхлК, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ ВхлВхлС, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ э ВхлВхл, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ э ВхлВхлБ, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ э ВхлВхлК, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ э ВхлВхлС, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ Э ВхлВхл, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ Э ВхлВхлБ, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ Э ВхлВхлК, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ Э ВхлВхлС, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ эЭ ВхлВхл, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ эЭ ВхлВхлБ, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ эЭ ВхлВхлК, РУТЕК снг(А)-FRLS-ХЛ эЭ ВхлВхлС;	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм^2, на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией, состоящей из слоев обмотки слюдосодержащей ленты и слоя сшиваемой полиолефиновой композиции, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: РУТЕК снг(А)-FRLS ПсВ, РУТЕК снг(А)-FRLS ПсВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS ПсВК, РУТЕК снг(А)-FRLS ПсВС, РУТЕК снг(А)-FRLS э ПсВ, РУТЕК снг(А)-FRLS э ПсВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS э ПсВК, РУТЕК снг(А)-FRLS э ПсВС, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ПсВ, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ПсВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ПсВК, РУТЕК снг(А)-FRLS Э ПсВС, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ПсВ, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ПсВБ, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ПсВК, РУТЕК снг(А)-FRLS эЭ ПсВС;	
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией и оболочкой из полимерных компаундов, не содержащих галогенов, марок: РУТЕК нг(А)-HF ПП, РУТЕК нг(А)-HF ППБ, РУТЕК нг(А)-HF ППК, РУТЕК нг(А)-HF ППС, РУТЕК нг(А)-HF э ПП, РУТЕК нг(А)-HF э ППБ, РУТЕК нг(А)-HF э ППК, РУТЕК нг(А)-HF э ППС, РУТЕК нг(А)-HF Э ПП, РУТЕК нг(А)-HF Э ППБ, РУТЕК нг(А)-HF Э ППК, РУТЕК нг(А)-HF Э ППС, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ПП, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ППБ, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ППК, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ППС;	

*М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм², на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из сшиваемой полиолефиновой композиции, с оболочкой из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, марок: РУТЕК нг(А)-HF ПсП, РУТЕК нг(А)-HF ПсПБ, РУТЕК нг(А)-HF ПсПК, РУТЕК нг(А)-HF ПсПС, РУТЕК нг(А)-HF э ПсП, РУТЕК нг(А)-HF э ПсПБ, РУТЕК нг(А)-HF э ПсПК, РУТЕК нг(А)-HF э ПсПС, РУТЕК нг(А)-HF Э ПсП, РУТЕК нг(А)-HF Э ПсПБ, РУТЕК нг(А)-HF Э ПсПК, РУТЕК нг(А)-HF Э ПсПС, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ПсП, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ПсПБ, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ПсПК, РУТЕК нг(А)-HF эЭ ПсПС;	
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией, состоящей из слоев обмотки слюдосодержащей ленты и слоя безгалогенового компаунда, с оболочкой из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, марок: РУТЕК снг(А)-FRHF ПП, РУТЕК снг(А)-FRHF ППБ, РУТЕК снг(А)-FRHF ППК, РУТЕК снг(А)-FRHF ППС, РУТЕК снг(А)-FRHF э ПП, РУТЕК снг(А)-FRHF э ППБ, РУТЕК снг(А)-FRHF э ППК, РУТЕК снг(А)-FRHF э ППС, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ПП, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ППБ, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ППК, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ППС, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ПП, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ППБ, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ППК, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ППС;	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм², на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с комбинированной изоляцией, состоящей из слоев обмотки слюдосодержащей ленты и слоя сшиваемой полиолефиновой композиции, с оболочкой из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, марок: РУТЕК снг(А)-FRHF ПсП, РУТЕК снг(А)-FRHF ПсПБ, РУТЕК снг(А)-FRHF ПсПК, РУТЕК снг(А)-FRHF ПсПС, РУТЕК снг(А)-FRHF э ПсП, РУТЕК снг(А)-FRHF э ПсПБ, РУТЕК снг(А)-FRHF э ПсПК, РУТЕК снг(А)-FRHF э ПсПС, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ПсП, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ПсПБ, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ПсПК, РУТЕК снг(А)-FRHF Э ПсПС, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ПсП, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ПсПБ, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ПсПК, РУТЕК снг(А)-FRHF эЭ ПсПС;	
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из кремнийорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: РУТЕК нг(А)-FRLS РКВ, РУТЕК нг(А)-FRLS РКВБ, РУТЕК нг(А)-FRLS РКВК, РУТЕК нг(А)-FRLS РКВС, РУТЕК нг(А)-FRLS э РКВ, РУТЕК нг(А)-FRLS э РКВБ, РУТЕК нг(А)-FRLS э РКВК, РУТЕК нг(А)-FRLS э РКВС, РУТЕК нг(А)-FRLS Э РКВ, РУТЕК нг(А)-FRLS Э РКВБ, РУТЕК нг(А)-FRLS Э РКВК, РУТЕК нг(А)-FRLS Э РКВС, РУТЕК нг(А)-FRLS эЭ РКВ, РУТЕК нг(А)-FRLS эЭ РКВБ, РУТЕК нг(А)-FRLS эЭ РКВК, РУТЕК нг(А)-FRLS эЭ РКВС;	
		- огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины, с оболочкой из полимерного компаунда, не содержащего галогенов, марок: РУТЕК нг(А)-FRHF РКП, РУТЕК нг(А)-FRHF РКПБ, РУТЕК нг(А)-FRHF РКПК, РУТЕК нг(А)-FRHF РКПС, РУТЕК нг(А)-FRHF э РКП, РУТЕК нг(А)-FRHF э РКПБ, РУТЕК нг(А)-FRHF э РКПК, РУТЕК нг(А)-FRHF э РКПС, РУТЕК нг(А)-FRHF Э РКП, РУТЕК нг(А)-FRHF Э РКПБ, РУТЕК нг(А)-FRHF Э РКПК, РУТЕК нг(А)-FRHF Э РКПС, РУТЕК нг(А)-FRHF эЭ РКП, РУТЕК нг(А)-FRHF эЭ РКПБ, РУТЕК нг(А)-FRHF эЭ РКПК, РУТЕК нг(А)-FRHF эЭ РКПС.	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(КХ), ХА(КС), ХКн(ЕХ), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(ТХ), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(ВС), МК(МХ), ВР(АС), JX, ТХ, ЕХ, КХ, КСА, КСВ, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм², на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		Примечание: - ХА(КХ), КХ – токопроводящие жилы из сплава хромель и сплава алюмель; - ХА(КС), КСВ - токопроводящие жилы из меди и сплава константан; - ХКн(ЕХ), ЕХ - токопроводящие жилы из сплава хромель и сплава константан; - ЖК(JX), JX - токопроводящие жилы из железа и сплава константан; - ХК(LX) - токопроводящие жилы из сплава хромель и сплава копель; - МКн(ТХ), ТХ - токопроводящие жилы из меди и сплава константан; - ПП(SCA) - токопроводящие жилы из меди и сплава ТП; - ПП(SCB) - токопроводящие жилы из сплава КПР и сплава КП; - ПП(RC) - токопроводящие жилы из меди и сплава ТП; - ПР(ВС) - токопроводящие жилы медь - медь; - МК(МХ) - токопроводящие жилы из меди и сплава копель; - ВР(АС) - токопроводящие жилы из меди и сплава МН 2,4; - КСА - токопроводящие жилы из железа и медноникелевого сплава; - ТНН(NX), NX - токопроводящие жилы из сплава нихросил и сплава нисил; - RCA - токопроводящие жилы из меди и медноникелевого сплава; - RCB - токопроводящие жилы из меди и медноникелевого сплава; - SCA - токопроводящие жилы из меди и медноникелевого сплава; - SCB - токопроводящие жилы из меди и медноникелевого сплава.	

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.147	8544 49 910 8	Кабели универсальные термоэлектродные, в том числе огнестойкие, не распространяющие горение, предназначенные для открытой прокладки во взрывоопасных зонах, с токопроводящими жилами из металла и сплава или пары сплавов: ХА(KX), ХА(КС), ХКн(EX), ЖК(JX), ХК(LX), МКн(TX), ТНН(NX), ПП(SCA), ПП(SCB), ПП(RC), ПР(BC), МК(MX), ВР(АС), JX, TX, EX, KX, KCA, KCB, NX, RCA, RCB, SCA, SCB, с числом жил от 2 до 36, с числом пар жил от 1 до 36, номинальным сечением жил от 0,35 до 4,0 мм^2, на номинальное переменное напряжение 120 В, неэкранированные и экранированные, небронированные и бронированные:	ТУ 27.32.13-031-73625593-2017 «Универсальные термоэлектродные кабели марки РУТЕК»
		Конструктивные модификации и исполнения: - с токопроводящими жилами различных классов гибкости: 1, 2, 3, 4, 5, к марке РУТЕК добавляются соответственно обозначения: 1, 2, 3, 4, 5. Общий экран: - Э - экран в виде обмотки из фольгированного композиционного материала; - Эм - экран в виде оплетки из медных проволок; - Эл - экран в виде оплетки из медных луженых проволок; Индивидуальный экран: - э - экран в виде обмотки из фольгированного композиционного материала; - эм - экран в виде оплетки из медных проволок - эл - экран в виде проволок оплетки из медных луженых проволок; Броня: - Б – стальная оцинкованная лента; - К – стальная оцинкованная проволока; - С – повив из стеклопрутков. В кабелях для искробезопасных цепей, с экраном/ми, с оболочкой/защитным шлангом синего цвета добавляется индекс «i». В кабелях с оболочкой устойчивой к маслу, бензину и дизельному топливу после марки добавляется индекс «-М(УВ)». В кабелях стойких к солнечному излучению после марки добавляется индекс «-УФ». В кабелях с огнестойким барьером из слюдосодержащих лент добавляется «с».	

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) _____ (подпись) Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01207/22

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-2-2-2011 для кабелей без исполнения с сечением жил 0,35 мм^2
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 для кабелей без исполнения с сечением жил от 0,50 мм^2 (включительно)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 для кабелей в исполнении нг(А), нг(А)-LS, нг(А)-LS-ХЛ, нг(А)-HF, нг(А)-HF-ХЛ, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRLS-ХЛ, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRHF-ХЛ
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.4	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-LS, нг(А)-LS-ХЛ, нг(А)-FRLS, нг(А)-FRLS-ХЛ
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-HF, нг(А)-HF-ХЛ, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRHF-ХЛ
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.8	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	редел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО) – 1 (не менее 180 минут) в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60331-21-2011 для кабелей в исполнении нг(А)-FRLS, нг(А)-FRLS-ХЛ, нг(А)-FRHF, нг(А)-FRHF-ХЛ

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Грецкий Николай Михайлович (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Лобаков Даниил Александрович (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3170929/baseInfo