ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00555/25

Серия RU № 0574080

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 623753, Свердловская обл., Режевский район, г. Реж, пер. Пионерский, стр. 37, офис 2. ОГРН: 1176658075758. Телефон: +73433734170, адрес электронной почты: info@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица): РОССИЯ, 623753, Свердловская обл., Режевский район, г. Реж, пер. Пионерский, стр. 37, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 623753, Свердловская обл., Режевский район, г. Реж, пер. Пионерский, стр. 37.

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, с медными жилами, с экраном и без экрана, бронированные и без брони, с заполнением наружных промежутков между жилами и без заполнения, с числом жил от 2 до 37, номинальным сечением от 0,75 до 10 мм^2, на номинальное переменное напряжение 660 В номинальной частотой до 100 Гц или постоянное напряжение 1000 В, в климатическом исполнении УХЛ и ХЛ, марок: см. Приложение 1, бланк № 0788383. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-052-19083750-2024 «Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 201С-2025 от 24.06.2025, № 202С-2025 от 24.06.2025, № 203С-2025 от 24.06.2025, № 204С-2025 от 24.06.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 605/ТС/25 от 27.06.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Исаева Ольга Васильевна.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия» пп. 1.3, 1.4, 2.2, 2.4.1-2.4.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 и разделы 7, 8; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. Условия хранения кабеля должны соответствовать условиям ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2025 **ПО** 29.06.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго» RA.RU.11АЖ03

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00555/25

Серия RU № 0788383

Приложение 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели контрольные, с медными жилами, с экраном и без экрана, бронированные и без брони, с заполнением наружных промежутков между жилами и без заполнения, с числом жил от 2 до 37, номинальным сечением от 0,75 до 10 мм^2, на номинальное переменное напряжение 660 В номинальной частотой до 100 Гц или постоянное напряжение 1000 В, в климатическом исполнении УХЛ и ХЛ, марок: КВВГ, КВВГЭ, КВВГз, КВВГЭз, КВБбШв, КВБбШвз - с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке; КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВВГзнг(А), КВВГЭзнг(А), КВБбШвнг(А), КВБбШвзнг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А; КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КППГзнг(А)-HF, КППГЭзнг(А)-HF, КПБбПнг(А)-HF, КПБбПзнг(А)-HF, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КППГзнг(А)-FRHF, КППГЭзнг(А)-FRHF, КПБбПнг(А)-FRHF, КПБбПзнг(А)-FRHF - с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие.	ТУ 27.32.13-052-19083750-2024 «Кабели контрольные с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Бобровская Тамара Владимировна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Испытательный Центр «Оптикэнерго» RA.RU.11АЖ03

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.