ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС **RU C-RU.АЖ03.В.00392/23**

Серия RU № 0380080

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель») Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 623753, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, пер. Пионерский, д. 37, офис 2. ОГРН: 1176658075758, телефон: +73433734170, адрес электронной почты: info@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Режевской кабельный завод» (ООО «Режкабель»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, Россия, Свердловская обл., Режевской район, г. Реж, пер. Пионерский, д. 37

ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с экраном и без экрана, в броне и без брони, в оболочке или защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с числом пар от 3 до 30 и числом жил от 3 до 61 при номинальном диаметре однопроволочных токопроводящих жил 0,9 и 1,0 мм, на номинальное напряжение 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, марок: СБПнг(А)-HF, СБэПнг(А)-HF, СБПБбПнг(А)-HF, СБэПБбПнг(А)-HF, СБППнг(А)-HF, СБПэПнг(А)-HF, СБППБбПнг(А)-HF, СБПэПБбПнг(А)-HF. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-032-73625593-2017 «Кабели для сигнализации и блокировки, не распространяющие горение, в оболочке, защитном шланге из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Технические условия» Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 138С-2023 от 16.06.2023, № 139С-2023 от 16.06.2023 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 439/ТС/23 от 20.06.2023 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: пп. 4.1.1.1, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.10, 4.1.1.12, 4.1.2 (табл. 5 пп. 1-6), 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.2.1, 4.2.3, 5.1 и разделы 1-2, 8-10 ГОСТ 31995-2012 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия»; пп. 1.2, 1.3 ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»; пп. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям 8 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей – не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.06.2023 **ПО** 20.06.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Исаева Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Канакин Михаил Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.