ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01041/21

Серия RU № 0335547

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж/пом 2/151. Адрес места осуществления деятельности: 141400, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2. ОГРН: 1176658075758. Телефон: +7 3433734170; E-mail: rezhcable@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица): 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37.

ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки, с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника в алюминиевой оболочке (или броне), с числом жил от 3 до 42, с числом пар от 3 до 30, с однопроволочными жилами диаметром 0,9; 1,0 мм, на напряжение 380В переменного тока или 700В постоянного тока, марок СБПЗАШв, СБПЗАШп, СБПЗАБпШп, СБПЗАуБпШп, СБПЗАКпШп, СБПЗАБлГ, СБПЗАБлГ. Серийный выпуск по ТУ 3565-019-73625593-2014 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в металлической оболочке с гидрофобным заполнением. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 190, 191, 192 от 13.08.2021г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 с 19.06.2015г.); акт о результатах анализа состояния производства № АА-12/2021 от 21.05.2021г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015); схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия хранения продукции, Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС – Приложение бланк Серия RU № 0791116.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2021 **ПО** 18.08.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Аминев Руслан Юнирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01041/21

Серия RU № 0791116

Сведения о национальных/межгосударственных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение межгосударственного стандарта или свода правил	Наименование межгосударственного стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям межгосударственного стандарта или свода правил
ГОСТ 31995-2012	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия.	разделы 1, 2, 5, 8 – 10, пункты 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, 4.1.1.9, 4.1.1.10, 4.1.1.12 абзац 8 (ГОСТ 7006-72 пункты 1.6, 1.11, 1.12, 2.6, 2.9, 2.11, 2.16, 2.16а), 4.1.2 табл. 5 (пункты 1; 2; 3), 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.4 табл. 6 (пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), 4.1.5.1 табл. 7 (пункты 1, 2, 3), 4.1.5.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3.
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	пункт 5.2. – Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 для марки СБПЗАШв

Срок службы не менее 20 лет. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения группе 8, вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2, 3, 5. Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Гарантийный срок эксплуатации – 4,5 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Аминев Руслан Юнирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.