ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01202/22

Серия RU № 0358021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции". Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, этаж/пом 2/151. Адрес места осуществления деятельности: 141400, РФ, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.11ME77, дата регистрации 11.02.2015г. Телефон: +7(495)7812587. E-mail: oc.elmash@gmail.com.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2. ОГРН: 1176658075758. Телефон: +7 3433734170; E-mail: info@rezhcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения (адрес юридического лица): 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37, офис 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623753, РОССИЯ, Свердловская область, Режевской район, город Реж, переулок Пионерский, дом 37.

ПРОДУКЦИЯ Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, с повышенной защищенностью от внешних электромагнитных влияний, экраном из алюминиевых проволок, на напряжение 380В (включительно) переменного тока частотой 50 Гц или 700В постоянного тока, марок, согласно Приложению, бланк Серия RU № 0880636. Серийный выпуск в соответствии с ТУ 27.32.13-044-19083750-2022 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, с повышенной защищенностью от внешних электромагнитных влияний, экраном из алюминиевых проволок. Технические условия».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний № 174 от 19.07.2022г., №№ 175, 176, 177, 178 от 21.07.2022г. Испытательная лаборатория кабельной продукции ООО ЦИКП «Волга-тест» (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 с 19.06.2015г.); акт о результатах анализа состояния производства № АА-14/2022 от 08.06.2022г., оформленный Органом по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (рег. № РОСС RU.0001.11ME77 с 11.02.2015); схема сертификации – 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы, условия хранения продукции, Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС – Приложение бланк Серия RU № 0880637.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.08.2022 **ПО** 01.08.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01202/22

Серия RU № 0880636

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, с повышенной защищенностью от внешних электромагнитных влияний, экраном из алюминиевых проволок, на напряжение 380В (включительно) переменного тока частотой 50 Гц или 700В постоянного тока, марок СБВБЭаПс, СБВБЭаВнг(А)-LS, СБВБЭаПнг(А)-HF, СБВБЭаПсБбШп, СБВБЭаВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭаПБбПнг(А)-HF, СБВБЭауПсБбШп, СБВБЭауВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭауПБбПнг(А)-HF, СБВБЭмПс, СБВБЭмВнг(А)-LS, СБВБЭмПнг(А)-HF, СБВБЭмПсБбШп, СБВБЭмВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭмПБбПнг(А)-HF, СБВБЭмуПсБбШп, СБВБЭмуВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭмуПБбПнг(А)-HF, СБМВБЭаПс, СБМВБЭаПсБбШп, СБМВБЭауПсБбШп, СБЗПсЭаПс, СБЗПсЭаПсБбШп, СБЗПсЭауПсБбШп, СБЗПсЭаВ, СБВБПсЭаПс, СБВБПсЭаПсБбШп, СБВБПсЭауПсБбШп, СБВБПсЭаВ, СБВБПсЭаВнг(А)-LS, СБВБПсЭауВнг(А)-LS, СБВБПсЭаПнг(А)-HF, СБВБПсЭаПБбПнг(А)-HF, СБВБПсЭауПБбПнг(А)-HF, СБМВБПсЭаПс, СБМВБПсЭаПсБбШп, СБМВБПсЭауПсБбШп, СБМВБПсЭаВ, СБМВБПсЭаВнг(А)-LS, СБМВБПсЭауВнг(А)-LS, СБМВБПсЭаПнг(А)-HF, СБМВБПсЭаПБбПнг(А)-HF, СБМВБПсЭауПБбПнг(А)-HF, с однопроволочными жилами диаметром 0,8; 0,9; 1,0; 1,2 мм, с числом жил от 3 до 61, с числом пар от 1 до 30, с многопроволочными жилами сечением 1,0 кв.мм, с числом пар от 1 до 30.	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Серийный выпуск в соответствии с ТУ 27.32.13-044-19083750-2022 «Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, с повышенной защищенностью от внешних электромагнитных влияний, экраном из алюминиевых проволок. Технические условия».

Срок службы не менее 20 лет. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69: в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения группе 6, вид климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2, 3, 5.
Хранение и транспортирование кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012.
Гарантийный срок эксплуатации – 4,5 года со дня ввода кабелей в эксплуатацию.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ME77.B.01202/22

Серия RU № 0880637

Сведения о национальных/межгосударственных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение межгосударственного стандарта или свода правил	Наименование межгосударственного стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям межгосударственного стандарта или свода правил
ГОСТ 31995-2012	Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией в пластмассовой оболочке. Технические условия.	разделы 1 – 5 и 8 – 10
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	пункт 5.2 - Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 для кабелей марок с наружной оболочкой или шлангом из поливинилхлоридного пластиката; пункт 5.3 - Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке – ПРГП 1б (категория А) для марок кабелей с индексом (А); пункт 5.4 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2 для марок кабелей с индексом LS; пункт 5.5 - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1 для марок кабелей с индексом HF.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Никитин Юрий Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Дружинин Владимир Алексеевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б». ТЗ № 334.